



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

**ATEST HIGIENICZNY** B-BK-60210-0036/20  
**HYGIENIC CERTIFICATE** ORYGINAŁ

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

Wyrób / product: **Wymiennik jonitowy, zmiękcacz seria FJ i CS**

Zawierający / containing: zbiornik ciśnieniowy filtra, głowice sterujące, złoża filtracyjne oraz pozostałe elementy konstrukcyjne według deklaracji producenta

Przeznaczony do / destined: poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Urządzenie do profesjonalnego montażu. Do urządzenia należy dołączyć informację o zasadach eksploatacji, zalecanej częstotliwości płukania i wymiany złoża.

Złoża stosowane w urządzeniu powinny posiadać aktualne atesty higieniczne.


Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value

Wytwórca / producer:

KLARWOD Sp. z o.o.  
05-520 Konstancin-Jeziorna  
ul. Lipowa 37

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KLARWOD Sp. z o.o.  
05-520 Konstancin - Jeziorna  
ul. Lipowa 37



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023.02.18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023.02.18 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 lutego 2020

The date of issue of the certificate: 18th February 2020

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

z up. Maciej Szulca  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH